

SA  
Sonde ambiance  
(si boîtier hors zone)

Boîtier de commande  
avec sonde d'ambiance  
(livré avec le coffret de régulation)

Sonde  
Extérieure

Alimentation coffret  
230V/1/50Hz

Kit régulation  
K60D067Z  
Carte chauffage  
Carte zone

Vanne 3 voies  
proportionnelle  
230V/1/50

Chaudière  
avec ECS  
ou  
sans ECS

Circulateur

Radiateurs

Ne pas placer de robinet  
thermostatique sur le(s)  
radiateur(s) placé(s) dans la pièce  
où se trouve le boîtier de  
contrôle régulation

Kit bouteille  
découplage

Bouteille découplage

OU  
Plancher

Ballon tampon éventuel  
(si volume d'eau dans  
l'installation insuffisant)

Pot de  
décantation

Filtere à tamis  
livré avec le  
générateur  
à monter sur l'entrée d'eau

Technibel

PHTJ / PHT / PHRT

Installation à réaliser  
selon les normes en  
vigueur et les règles  
de l'art

NOTA:

Pour des raisons de clarté, les  
vannes d'isolement ne sont pas  
représentées sur ce schéma.

Voir tableau de sélection des accessoires

IND		DATE	MODIFICATION	PAR	1097003		PAC EN RELEVÉ DE CHAUDIÈRE APPLICATION TYPE "B" 1 ZONE RADIATEURS ou PLANCHER ACTION SUR VANNE "PROPORTIONNELLE"	
01	04/07/2008	Mise à jour gamme 2008	CP	CP			DESSEIN PAR	DATE
02	09/03/2009	Ajout Gamme PHTJ	CP	CP	SCHEMA		CP	27/05/2009
03	27/05/2009	Mise à jour cartouche	CP	CP	NOMBRE TOTAL DES SCHEMA		VERIFIE PAR	DATE
							PB	

